



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0376/21

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: HVSI-M(17, 18, 22, 28, 36, 45, 52, 56, 71, 80, 90, 100, 112, 140, 160)(C1C, C2C, CC, SC, FC, CF, FS, FSB, WM2, WMU, CO)

Zawierający / containing: ABS, HIPS, AS, aluminium i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: chłodzenia/osuszania/ogrzewania powietrza w obiektach mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych (w tym branży spożywczej), obiektów służby zdrowia, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.

Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Wyprodukowano w Chinach dla AB Klima A. Sochur B. Walentyńska-Godzwon

36-007 Krasne

Krasne 25C

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AB Klima Anna Sochur Beata Walentyńska-Godzwon

36-007 Krasne

Krasne 25C


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.09.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.09.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 września 2021

The date of issue of the certificate: 1st September 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB